

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego

[logotyp z napisem: eurofins]

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI

Nazwa oraz Adres Wnioskującego:

Zhejiang Envertech Corporation Ltd.

24 piętro, Jintong Mansion, Siedziba główna, Guang tang

Dystrykt Block Dong Cheng, Yongkang City, Prowincja Zhejiang

Chińska Republika Ludowa

Adres oraz Nazwa Producenta:

Zhejiang Envertech Corporation Ltd.

24 piętro, Jintong Mansion, Siedziba główna, Guang tang

Dystrykt Block Dong Cheng, Yongkang City, Prowincja Zhejiang

Chińska Republika Ludowa

Produkt(y):

Mikroinwerter PV

Model: EVT248; EVT300; EVT500; EVT560

Specyfikacja techniczna: IP67, Klasa I,

Dodatkowe informacje w Załączniku I

Nazwa marki: Evertech, SEEYES

Odpowiednia norma (normy): EN 50438:2013 z odstępstwami zgodnie z ochroną krajowego systemu i sieci Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer weryfikacyjny: EFSH201711-V017

Numer(y) raportu: EFSH17090029-IE-03-L01

UWAGA 1: Niniejsza weryfikacja stanowi część pełnego raportu (raportów) prób i powinna być odczytywana łącznie z raportem (raportami).

Niniejsze stanowi wynik prób przeprowadzonych na niniejszych próbkach produktu o którym mowa powyżej, które zostały poddane próbom, według specyfikacji dla odpowiednich norm. Próbka (próbki) testowanego produktu okazała(y) się zgodne z odpowiednimi normami wymienionymi w niniejszej weryfikacji w momencie wykonywania testów.



Producent złoży i zatrzyma dokumentację zgodnie z przepisami odpowiednich norm i uwzględni zmiany w tychże normach, jeśli okaże się to konieczne. Zastosowanie mogą mieć dodatkowe wymagania, takie jak dodatkowe normy lub przepisy prawa lokalnego.

[Podpis odręczny nieczytelny]

Jack Gan

Osoba przełożona

2017-11-15

Weryfikacja wydana przez: Eurofins Product Testing Service Co.Ltd (Dział Usług Testowania Produktów Eurofins) (Szanghaj)

Numer. 395 West Jlangchang Road, Dystrykt Jing'a, Szanghaj, Chiny

Telefon: +86-21-618198

Fax: +86-21-61819180

Strona 1 z 2

[Logotyp z napisem: eurofins]

ZAŁĄCZNIK I

Weryfikacja zgodności, numer referencyjny: EFSH201711-V017

Specyfikacja techniczna: EVT248:

Wejście: Max. 54VDC(napięcie stałe), zakres napięcia MPPT 24-42V, Max. 9.5A, I_{sc} PV (prąd zwarcia panelu): max. 15A

Wyjście: 230VAC(napięcie zmienne), 50/60Hz, 248W, 1,07A

EVT300:

Wejście: Max. 54VDC(napięcie stałe), zakres napięcia MPPT 24-42V, Max. 9,5 A, I_{sc} PV(prąd zwarcia panelu): max. 15A.

Wyjście: 230VAC(napięcie zmienne) , 50/60Hz, 300W, 1,36A;

EVT500:

Wejście: Max, 54VDC(napięcie stałe), zakres napięcia podwójnego MPPT: 24-42 VDC(napięcie stałe); max: 9,5A x 2, I_{sc} PV(prąd zwarcia panelu): max 15:Ax2;

EVT5650:

Wejście: Max. 54VDC(napięcie stałe), zakres napięcia MPPT 24-42V, Max. 9,5Ax2, I_{sc} PV(prąd zwarcia panelu): 15Ax2

Wyjście: 230VAC(napięcie zmienne), 50/60Hz, 560W, 2,55A

UWAGA 1: Niniejsza weryfikacja stanowi część pełnego raportu (raportów) prób i powinna być odczytywana łącznie z raportem (raportami).



Niniejsze stanowi wynik prób przeprowadzonych na niniejszych próbkach produktu o którym mowa powyżej, które zostały poddane próbom, według specyfikacji dla odpowiednich norm. Próbką (próbki) testowanego produktu okazała(y) się zgodne z odpowiednimi normami wymienionymi w niniejszej weryfikacji w momencie wykonywania testów.

Producent złoży i zatrzyma dokumentację zgodnie z przepisami odpowiednich norm i uwzględni zmiany w tychże normach, jeśli okaże się to konieczne. Zastosowanie mogą mieć dodatkowe wymagania, takie jak dodatkowe normy lub przepisy prawa lokalnego.

[Podpis odręczny nieczytelny]

Jack Gan

Osoba przełożona

2017-11-15

Weryfikacja wydana przez: Eurofins Product Testing Service Co.Ltd (Dział Usług Testowania Produktów Eurofins) (Szanghaj)

Numer. 395 West Jlangchang Road, Dystrykt Jing'a, Szanghaj, Chiny

Telefon: +86-21-618198

Fax: +86-21-61819180

Strona 2 z 2

Ja, Małgorzata Kostrowska tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr/313/07), zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Nr rep.: 5913/2018

Data: 01.10.2018

Małgorzata Kostrowska

